

Gemeente Begijnendijk  
t.a.v de algemeen directeur  
t.a.v. de voorzitter van de gemeenteraad

Begijnendijk, 14 december 2024

<b>Bijkomend agendapunt gemeenteraad 19 december 2024</b>
<b>Ingediend door:</b> David Dupont
<b>Omschrijving:</b> Brandverslag markt
<b>Betreft:</b> Interpellatie – <b>Voorstel van beslissing</b>

### **Motivatie**

Op 5 september vond er op vraag van het vorige bestuur een doorgangstest plaats waarbij een brandweerwagen onaangekondigd probeerde door de markt te rijden. Hierbij kwamen verschillende pijnpunten naar boven, met name in de Dorpsstraat. In principe moet de vrije doorgang 4m bedragen zodat de ladderwagen zijn steunen kan uitzetten indien nodig. In de praktijk echter bleek dat de brandweerwagen op verschillende punten niet kon doorrijden, terwijl de wagen zelf veel minder breed is dan 4m. De moeilijke punten bevonden zich met name aan de wegversmalling waar het fruitkraam te ver vooruit kwam zodat de wagen niet voldoende manoeuvreerruimte had. Ook in het begin van de Dorpsstraat was er bezorgdheid. Op het moment van de doorgangstest was het fruitkraam niet aanwezig, maar wanneer dit er wel zou zijn, is de doorgang zo goed als onmogelijk.

### **Gelet op bovenstaande punten beslist de gemeenteraad als volgt.**

Art. 1 De gemeenteraad beslist om de paaltjes tussen het centrumplein en de Dorpsstraat een meter achteruit te zetten, samen met de aanwezige verkeersborden zodat er meer plaats vrijkomt voor de markt en de kramen zich meer dan 4 meter uit elkaar kunnen zetten zoals ook gevraagd door de brandweer.

Art. 2 De gemeente spoort de kramen ter hoogte van de wegversmalling aan om meer ruimte vrij te maken en zeker niet over de helft van de weg te komen. Uitgangspunt moet zijn dat de brandweer bij de volgende test wel doorkan.

Art. 3 De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om de kramen na de wegversmalling aan de andere zijde van de weg te plaatsen. Dit zou de mogelijkheid kunnen geven aan de brandweerwagen om schuin door de wegversmalling te rijden.

Art. 4 De gemeente besluit om na voorgaande aanpassingen een nieuwe doorgangstest bij de brandweer aan te vragen.